



Web Contents



2021년 10월 20일 00시 30분


[석면해체 제거 신고내역 공개](#)**석면비산농도 측정결과**[석면안전관리홍보](#)

석면비산농도 측정결과(목포공업고등학교)

작성일 2021.01.07 15:01

등록자 박은경

조회수 214

[첨부파일\(1\)](#)  석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(목... 107 hit/ 1.53 MB[다운로드](#)[미리보기](#)

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포공고 리모델링 석면해체공사
- 주 소 : 목포시 용당로 100
- 측정일자 : 2020.12.16.~2020.12.18.(3일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

[목록](#)

MokPo - Si ***Web Contents***

