



 목포시


Web Contents

2021년 10월 28일 14시 54분

[석면해체 제거 신고내역 공개](#)**석면비산농도 측정결과**[노후관리사업](#)

석면비산농도 측정결과(용당2동 주민센터 앞 도로개설 석면철거)

작성일 2021.05.21 15:15 등록자 최양인 조회수 84

[첨부파일\(1\)](#)  [05.12-14]합본-용당2동 주민센터 앞도로개설공사 석... 41 hiV 1.20 MB [다운로드](#) [미리보기](#)

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 용당2동 주민센터 앞 도로개설 석면철거 비산농도 측정용역
- 주 소 : 전남 목포시 용당로 151번길 7-7
- 측정일자 : 2021.5.12.~5.14
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

[목록](#)

MokPo - Si
Web Contents

