



Web Contents



2024년 04월 25일 04시 44분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포대양 일반산업단지 조성공사)

2014.07.23 조회수 84 등록자 김옥신

석면비산농도 측정결과

- 공사명 : 가옥 및 창고 등
- 주 소 : 목포시 내화마을길164번길 외 14지번 일대
- 작업(측정)일자 : 2014.4.23 ~ 2014. 4.25, 2014.6.16~2014.6.20
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 측정결과 : 0.0013~0.0053개/cm³
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(용당동 1094-13 용당성...

다음글
석면비산농도 측정결과

MokPo - Si
Web Contents

