



Web Contents



2024년 05월 08일 12시 51분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산 측정결과보고서(해양대학교로 91)

2015.08.11 조회수 10 등록자 김옥신

석면비산농도 측정결과

- 공사명 : 목포해양대 제2공학관 실험실 석면철거처리공사

- 주 소 : 목포시 해양대학교로 91

- 작업(측정)일자 및 측정결과

☒ 2015.8.7 : . 0.002개/cm³ 미만

☒ 2015.8.8 : : 0.002개/cm³ 미만

- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(건물철거)

다음글

석면비산농도 측정결과(트윈스타 옆 도심관통도...

MokPo - Si
Web Contents

