



# *Web Contents*

---



2024년 05월 08일 14시 43분



석면해체·제거 신고내역...

**석면비산농도 측정결과**

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(건물철거)

2015.08.11 조회수 12 등록자 김옥신

### 석면비산농도 측정결과

- 공사명 : 건물철거공사

- 주 소 : 목포시 양을산길 26 서광교회

- 작업(측정)일자 및 측정결과

☑ 2015.8.6 : . 0.0002 ~ 0.0032개/cm<sup>3</sup>

- 측정기관 : (주)아샘석면환경연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(구 유성자기 공장철거공...

다음글

석면비산 측정결과보고서(해양대학로 91)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

