



# *Web Contents*

---



2024년 05월 07일 22시 52분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(구 유성자기 공장철거공사)

2015.08.31 조회수 82 등록자 황혜미

### 석면비산농도 측정결과

- 공사명 : 구) 유성자기 공장철거공사
- 위 치 : 목포시 석현로 35번길 11(석현동)
- 작업(측정)일자 : 2015.8.28, 2015. 8. 29
- 측정기관 : (주)아샘석면환경연구원
- 측정결과 : 0.0008~0.0028개/m<sup>3</sup> (배출허용기준 : 0.01개/m<sup>3</sup>)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(해안로 177번길 20)

다음글  
석면비산농도 측정결과(건물철거)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

