



Web Contents



2024년 05월 08일 13시 40분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 양을로79번길 24(산정동))

2015.10.26 조회수 73 등록자 황혜미

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 창조교회 리모델링공사 중 텍스 석면해체공사
- 주 소 : 목포시 양을로79번길 24(산정동)
- 측정일자 : 2015. 10. 22, 2015. 10. 23..
- 측정결과 : 0.003개/cm³ 이하
- 측정기관 : (주)아샘석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(삼목장레스토랑 세탁공장 ...

다음글

석면비산농도 측정결과(삼학로 148(산정동))

MokPo - Si
Web Contents

