2024년 04월 28일 05시 49분

석면비산농도 측정결과(목포여자고등학교 교사동)

2016.02.02 조회수 73 등록자 황혜미

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 목포여자고등학교 교사동 석면해체제거공사

- 주 소 : 목포시 청호로 34(대성동)

- 측정일자 : 2016. 1. 19 ~ 1. 23(5일간)

- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만

- 측정기관 : (주)아쌤석면환경연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(행정타운 부설주차장 조…

다음글
석면비산농도 측정결과(목포고등학교 교사동)

COPYRIGHT © MOKPO-SI. ALL RIGHT RESERVED.

MokPo - Si
Web Contents