



Web Contents



2024년 04월 27일 06시 45분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 상동로 66)

2016.12.23 조회수 73 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포상리사회복지관 (상동3주공아파트)
- 주 소: 목포시 상동로 66
- 측정일자: 2016.12.19, 20.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관: 산업보건환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 용당로 138)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 용당로160번길 3...

MokPo - Si
Web Contents

