



Web Contents



2024년 04월 26일 18시 18분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 용당로 100)

2017.02.01 조회수 76 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포공업고등학교 교사동 천정보수 석면철거공사
- 주 소: 목포시 용당로 100
- 측정일자: 2017. 1. 31. ~ 2. 6.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관: (주)유원엔지니어링
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포시 삼향천로 85)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포시 용당로 138)

MokPo - Si
Web Contents

