



Web Contents



2024년 05월 09일 19시 09분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 삼향천로 85)

2017.02.07 조회수 85 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포제일여자고등학교 본관동 천정보수석면철거공사
- 주 소: 목포시 삼향천로 85
- 측정일자: 2017. 2. 4.~ 6.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관: (주)아샘석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 북항로 88)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 용당로 100)

MokPo - Si
Web Contents

