



# *Web Contents*

---



2024년 04월 27일 13시 07분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 해안로 71)

2017.03.20 조회수 78 등록자 김새순

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 조선내화부지 폐슬레이트처리공사

- 주 소: 목포시 해안로 71

- 측정일자: 2017. 3. 15.~ 18.

- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)

- 측정기관: 한국안전환경컨설팅(주)

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포시 호남로24번길 14...

다음글

석면비산농도 측정결과(목포시 북항로 88)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

