



Web Contents



2024년 04월 25일 04시 34분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 노송길 35)

2017.04.10 조회수 79 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 카톨릭목포성지 레지오나눔 봉사기념관 신축공사 중 철거공사
- 주 소: 목포시 노송길 35
- 측정일자: 2017. 4. 6. ~ 4. 7.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 서산로 13)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 호남로24번길 14...

MokPo - Si
Web Contents

