



Web Contents



2024년 05월 04일 01시 57분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 원산주택로3번길 4)

2017.04.25 조회수 79 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포공공도서관 석면철거공사(일부)
- 주 소: 목포시 원산주택로3번길 4
- 측정일자: 2017. 4. 20.~23.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 송림로40번길 7)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 서산로 13)

MokPo - Si
Web Contents

