



Web Contents



2024년 05월 04일 12시 31분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 영산로 413-1)

2017.07.26 조회수 79 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포영화중학교 석면해체공사
- 주 소: 목포시 영산로 413-1
- 측정일자: 2017. 7. 21. ~ 23.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)녹색환경산업
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 터진목로15번길 ...

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 영산로 109)

MokPo - Si
Web Contents

