



Web Contents



2024년 05월 04일 05시 13분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 산대로 26)

2017.08.18 조회수 19 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공사명: 목포산정초등학교 교사동 석면철거 공사

- 주소: 목포시 산대로 26

- 측정일자: 2017. 8. 7. ~ 8. 9.

- 측정결과: 0.01개/m³ 미만 (기준 0.01개/m³)

- 측정기관: (주)대한환경컨설팅

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

< 이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 해양대학로 91)
다음글 >
석면비산농도 측정결과(목포시 신항로294번길 ...)

MokPo - Si
Web Contents

