2024년 05월 04일 05시 04분

석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 121)

2017.09.18 조회수 79 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 신안빌딩 석면해체 및 제거공사

- 주 소: 목포시 옥암로 121

- 측정일자 : 2017. 9. 11~13

- 측정결과 : 0.01개/㎤ 미만 (기준 0.01개/㎤)

- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글 석면비산농도 측정결과(목포시 노적봉길 6)

다음글 석면비산농도 측정결과(목포시 북항로 184 외 1지…

COPYRIGHT © MOKPO-SI. ALL RIGHT RESERVED.

MokPo - Si
Web Contents