



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 02시 19분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 노적봉길 6)

2017.09.20 조회수 76 등록자 김새순

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 김비노기과 건물 내부철거
- 주 소: 목포시 노적봉길 6
- 측정일자: 2017. 9. 15-17
- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(목포시 해안로57번길 2...

다음글  
석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 121)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

