



Web Contents



2024년 04월 26일 16시 42분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

2017.12.08 조회수 79 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 조선내화 목포공장 슬레이트 철거 및 폐기공사
- 주 소: 목포시 다순구미로 16
- 측정일자 : 2017. 11. 30.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 해안로57번길 2...

MokPo - Si
Web Contents

