



Web Contents



2024년 05월 06일 17시 42분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(용당로 138)

2018.01.02 조회수 788 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 문태고등학교 별관등 지정폐기물 철거공사
- 주 소: 목포시 용당로 138(용당동)
- 측정일자 : 2017.12.26.~12.27.(2일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(북항로 88)

다음글
석면비산농도 측정결과(안장산로40번길 16외 5...

MokPo - Si
Web Contents

