



Web Contents



2024년 05월 07일 23시 16분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 1차)

2018.06.15 조회수 522 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포해양대학교 교내 시설물 석면철거공사
- 주 소: 목포시 해양대학로 91
- 측정일자 : 2018. 06. 03.~06. 11.(9일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)광주환경산업
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
시 외곽 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91)

다음글
석면비산농도 측정결과(해안로259번길 32)

MokPo - Si
Web Contents

