



Web Contents



2024년 05월 08일 01시 49분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

시 의뢰 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91)

2018.07.09 조회수 592 등록자 이형주

「석면안전관리법」제28조제4항 및 시행령 제40조제1항, 같은 법 시행규칙 제40조제1항에 따라 대규모사업장 (석면건축자재면적 5천㎡ 이상)에 대한 사업장 주변 석면농도 측정 결과 공개

- 공 사 명: 목포해양대학교 교내 시설물 석면철거공사
- 주 소: 목포시 해양대학로 91 (목포해양대학교)
- 측정일자 : 2018. 07. 04.(1일간, 지자체 의뢰하여 측정추진)
- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)
- 측정기관 : 전남대학교 산학협력단 석면환경센터(환경부 인증기관)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포해양대학교 교내 시설물 석면철거공사-2018.07.04.(전남대 측정건).pdf (117 hit/ 402.2 KB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 2차)

다음글
석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 1차)

MokPo - Si
Web Contents

