



Web Contents



2024년 05월 08일 15시 27분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(해양대학로 91, 2차)

2018.07.09 조회수 564 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포해양대학교 교내 시설물 석면철거공사
- 주 소: 목포시 해양대학로 91
- 측정일자 : 2018. 07. 03. ~ 07. 09. (7일간, 2차공사)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)광주환경산업
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(신항로294번길 45)

다음글
시 의회 석면비산농도 측정결과(해양대학로 91)

MokPo - Si
Web Contents

