



Web Contents



2024년 04월 17일 23시 54분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(신지마을1길 41)

2019.01.21 조회수 467 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포임성초등학교 석면철거
- 주 소: 목포시 신지마을1길 41
- 측정일자 : 2019. 1. 14. ~ 1. 17. (4일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅(남가경)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포임성초등학교-2019.01.14.-2019.01.17..pdf (184 hit/ 1.22 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(산정로21번길 22)

다음글

석면비산농도 측정결과(백년대로307번길 27)

MokPo - Si
Web Contents

