



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 23시 04분



석면해체제거 신고내역...

**석면비산농도 측정결과**

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[양을로 249 (구)목포법원]

2019.04.24 조회수 424 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 구)목포법원 석면 철거공사
- 주 소: 목포시 양을로 249 (용해동)
- 측정일자 : 2019. 4. 22. ~ 4. 26(5일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원(강신영)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#)

 <a href="#">↓</a>	<p>석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0422.pdf (161 hit/ 1.21 MB)</p> <p><a href="#">미리보기</a></p>
 <a href="#">↓</a>	<p>석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0423.pdf (177 hit/ 935.8 KB)</p> <p><a href="#">미리보기</a></p>
 <a href="#">↓</a>	<p>석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0424.pdf (145 hit/ 1.02 MB)</p> <p><a href="#">미리보기</a></p>
 <a href="#">↓</a>	<p>석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0425.pdf (155 hit/ 995.3 KB)</p> <p><a href="#">미리보기</a></p>
 <a href="#">↓</a>	<p>석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0426.pdf (185 hit/ 1.19 MB)</p> <p><a href="#">미리보기</a></p>

목록

이전글  
 석면비산농도 측정결과[삼성생명 1차(교육로 59)]

다음글  
 석면비산농도 측정결과(영산로609번길 30)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

