



Web Contents



2024년 04월 23일 21시 35분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[양을로 249 (구)목포법원]

2019.04.24 조회수 416 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 구)목포법원 석면 철거공사
- 주 소: 목포시 양을로 249 (용해동)
- 측정일자 : 2019. 4. 22. ~ 4. 26(5일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원(강신영)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#)

 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0422.pdf (155 hit/ 1.21 MB) 	미리보기
 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0423.pdf (170 hit/ 935.8 KB) 	미리보기
 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0424.pdf (138 hit/ 1.02 MB) 	미리보기
 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0425.pdf (149 hit/ 995.3 KB) 	미리보기
 석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-0426.pdf (179 hit/ 1.19 MB) 	미리보기

목록

이전글
[석면비산농도 측정결과\[삼성생명 1차\(교육로 59\)\]](#)

다음글
[석면비산농도 측정결과\(영산로609번길 30\)](#)

MokPo - Si
Web Contents

