



Web Contents



2024년 05월 05일 01시 45분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[삼성생명 1차(교육로 59)]

2019.05.13 조회수 419 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 삼성생명 목포지역단 혁신점포 조성공사 중 석면해체용역
- 주 소: 목포시 교육로 59 (상동)
- 측정일자: 2019. 4. 21. ~ 4. 23(3일간)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)심텍21(심운)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산농도측정(1차)-2019.04.21.-04.23..pdf (184 hit/ 456.6 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[삼성생명 2차(교육로 59...

다음글

석면비산농도 측정결과[양을로 249 (구)목포법원...

MokPo - Si
Web Contents

