



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 16시 07분



석면해체폐기 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[삼성생명 2차(교육로 59)]

2019.05.17 조회수 401 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 삼성생명 목포지역단 혁신점포 조성공사 중 석면해체용역(2차)
- 주 소: 목포시 교육로 59 (상동)
- 측정일자 : 2019. 5. 14. ~ 5. 16.(3일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)심텍21(심운)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산농도측정(2차)-2019.05.14.-05.15..pdf (174 hit/ 356.8 KB) ↓

미리보기

석면비산농도측정(2차)-2019.05.16..pdf (182 hit/ 179.9 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[지적로42번길 37]

다음글

석면비산농도 측정결과[삼성생명 1차(교육로 59)]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

