



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 14시 18분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 시 의뢰 석면비산농도 측정결과

2019.08.23 조회수 270 등록자 박은경

「석면안전관리법」제28조제4항 및 시행령 제40조제1항, 같은 법 시행규칙 제40조제1항에 따라 대규모사업장 (석면건축자재면적 5천㎡ 이상)에 대한 사업장 주변 석면농도 측정 결과 공개

- 공 사 명: 목포해양대학교 기관공학과 석면해체공사
- 주 소: 목포시 해양대학로 91
- 측정일자 : 2019. 08. 20.(1일간, 지자체 의뢰하여 측정추진)
- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)
- 측정기관 : 전남대학교 산학협력단 석면환경센터(환경부 인증기관)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 분석 결과 보고서(목포해양대학교).pdf (110 hit/ 2.84 MB)

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(목포해양대학교 기관공학...

다음글  
석면비산농도 측정결과(문태고등학교)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

