



Web Contents



2024년 05월 04일 11시 27분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포해양대학교 기관공학관)

2019.09.01 조회수 268 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포해양대학교 기관공학관 석면철거공사
- 주 소: 목포시 해양대로 91 목포해양대학교
- 측정일자: 2019. 8. 20. ~ 8. 26. (7일간)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면비산 측정 결과보고서(목포해양대학교 기관공학관).pdf (111 hit/ 2.41 MB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포해양대학교 기관공학...

다음글

시 의회 석면비산농도 측정결과

MokPo - Si
Web Contents

