



Web Contents



2024년 04월 29일 19시 08분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포대성초등학교병설유치원)

2020.03.31 조회수 359 등록자 박은경


[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포대성초등학교병설유치원 석면해체제거 공사
- 주 소 : 목포시 청호로 79
- 측정일자 : 2020.02.15.~2020.02.17.(3일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서.pdf (133 hit/ 843.6 KB) 

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(수연가구백화점)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포소방서)

MokPo - Si
Web Contents

