



# *Web Contents*

---



2024년 04월 19일 10시 32분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(구 경찰서)

2020.07.23 조회수 466 등록자 박은경

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 구 경찰서 건축물 석면철거 감리구역
- 주 소 : 목포시 용당로 300
- 측정일자 : 2020.07.13.~07.20.(8일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(구 경찰서).pdf (152 hit/ 2.44 MB)

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(목상고등학교)

다음글  
석면비산농도 측정결과(대성동주민센터 주변 공...

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

