



Web Contents



2024년 04월 28일 05시 18분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(산정로 166)

2020.10.12 조회수 377 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포시 산정로 166 석면해체제거공사
- 주 소 : 목포시 산정로 166
- 측정일자 : 2019.07.30.~2019.08.01.(3일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(산정로 166).pdf (182 hit/558.2 KB)

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(창업 인큐베이팅 플랫폼)

다음글
석면비산농도 측정결과(제일풍경채아파트 신축공...

MokPo - Si
Web Contents

