



Web Contents



2024년 04월 27일 00시 10분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포공업고등학교)

2021.01.07 조회수 319 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포공고 리모델링 석면해체공사
- 주 소 : 목포시 용당로 100
- 측정일자 : 2020.12.16.~2020.12.18.(3일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(목포공업고등학교).pdf (219 hit/ 1.53 MB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포서부초등학교)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포인성학교)

MokPo - Si
Web Contents

