



# *Web Contents*

---



2024년 05월 09일 05시 29분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(1897 개항장 주차장 지장물 철거공사)

2021.05.25 조회수 197 등록자 최양인

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 1897 개항장 주차장 지장물 철거 공사 석면철거 측정용역
- 주 소 : 전남 목포시 수강동 1가1 외 5동
- 측정일자 : 2021.4.6.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

1897 개항장 주차장 지장물 철거공사.pdf (167 hit/ 412.0 KB) [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글  
석면비산측정결과보고서(비파3차아파트 상가동)

다음글  
석면비산농도측정결과(용당2동 주민센터 앞 도로...)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

