



Web Contents



2024년 05월 01일 12시 05분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(유달산 대반마을 새뜰마을사업)

2021.10.12 조회수 136 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 유달동 대반마을 새뜰마을사업 지하울 철거공사(석면)
- 주 소 : 목포시 해양대학로 26 외 5개지번
- 측정일자 : 21.9.24~9.27
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(한국병원 신관동)

다음글
석면비산농도 측정결과서(롯데마트 목포점)

MokPo - Si
Web Contents

