



Web Contents



2024년 05월 05일 14시 47분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포중앙여자중학교]

2022.02.22 조회수 150 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포중앙여자중학교 교사동 석면해체제거공사
- 주 소 : 목포시 백년대로280번길 24
- 측정일자 : 2022.1.23~2.8
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

석면비산측정결과보고서(중앙여중).pdf (134 hit/ 3.62 MB)  [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[유달초등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[신흥초등학교]

MokPo - Si
Web Contents

