



Web Contents



2024년 05월 06일 00시 09분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[유달초등학교]

2022.02.22 조회수 139 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포유달초등학교 본관동 석면 해체제거공사
- 주 소 : 목포시 영산로 10번길 10
- 측정일자 : 2022.1.19~2.10
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면비산측정결과보고서(유달초등학교1).pdf (133 hit/ 5.18 MB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[대연초등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포중앙여자중학교]

MokPo - Si
Web Contents

