



Web Contents



2024년 05월 03일 21시 11분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산측정결과[여관골목 다목적광장 조성사업 지장물 철거공사]

2022.08.24 조회수 128 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 여관골목 다목적 광장 조성사업 지장물 철거 공사
- 주 소 : 목포시 수강로 4번길 30-10 외 17번지
- 측정일자 : 2022.7.6~7
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

SKM_C25822082409361.pdf (92 hit/ 1.08 MB) 

[미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글

석면 비산 농도 측정 결과[창업 인큐베이팅 지장물...]

다음글

석면비산측정결과[목포홍일고등학교]

MokPo - Si
Web Contents

