



# *Web Contents*

---



2024년 05월 07일 04시 55분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포정명여자중학교]

2023.03.09 조회수 29 등록자 고서연

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포정명여자중학교 석면해체제거공사
- 주 소 : 전라남도 목포시 삼일로 45
- 측정일자 : 2023. 1.7. ~ 2.10.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 산업보건환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

비산측정결과보고서(목포정명여자중학교).pdf (24 hit/ 97.8 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포홍일중학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포연산초등학교]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

