



Web Contents



2024년 05월 07일 10시 50분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포대학교 체육관]

2023.03.22 조회수 26 등록자 고서연

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포대학교 체육관 석면제거공사
- 주 소 : 목포시 송림로41번길 11
- 측정일자 : 2022.12.06~2023.1.1
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일



비산측정결과보고서(목포대학교체육관).pdf (22 hit/ 1.47 MB)



미리보기

전체(Zip)다운로드

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포시청(민원동)]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포홍일중학교]

MokPo - Si
Web Contents

