



Web Contents



2024년 05월 07일 22시 43분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[상동초등학교]

2023.08.31 조회수 20 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포 상동초 별관등 석면해체 제거공사
- 주 소 : 전라남도 목포시 상동로 21번길 73
- 측정일자 : 2023. 7.20.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)대한석면연구소 (한소희)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정 결과보고서[상동초등학교].pdf (21 hit/ 112.9 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[연산초등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[한마음선원]

MokPo - Si
Web Contents

