



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 04시 30분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[국립목포병원]

2023.10.25 조회수 34 등록자 서재우

- 공 사 명 : 국립목포병원 본관동 지하층 석면 철거 및 보수공사(텍스해체)

- 주 소 : 전라남도 목포시 신지마을1길 75 (석현동 45)

- 측정일자 : 2023.10.18. ~ 2023.10.18.(1일간)

- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)

- 측정기관 : (주)인우엔지니어링 (이진)

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정 결과보고서[국립목포병원].pdf (35 hit/ 79.0 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[주식회사왕도매]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포시 내동길 25-1 지장...]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

