



Web Contents



2024년 05월 04일 01시 56분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[주식회사왕도매]

2023.12.12 조회수 40 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포 석현동 948번지 석면 철거공사
- 주 소 : 전라남도 목포시 영산로 728 (석현동) 석현동 948
- 측정일자 : 2023.12.7.-12.9.(3일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)인우엔지니어링
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정 결과보고서[주식회사왕도매].pdf (45 hit/ 88.9 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포시청]

다음글

석면비산농도 측정결과[국립목포병원]

MokPo - Si
Web Contents

