



Web Contents



2024년 05월 04일 12시 23분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포해인여자고등학교]

2024.01.03 조회수 30 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포해인여자고등학교 본관동 석면해체·제거 공사

- 주 소 : 전라남도 목포시 죽선로 39-2

- 측정일자

2023.12.22.~2023.12.22.(1일간)

2023.12.25.~2023.12.30.(6일간)

- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)

- 측정기관 : 산업보건환경연구소(주) 지부 (노현홍)

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(zip)다운로드



석면비산측정 결과보고서[목포해인여자고등학교].pdf (30 hit/ 76.6 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[영흥고등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포시청]

MokPo - Si
Web Contents

