



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 01시 21분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포대학교]

2024.01.17 조회수 31 등록자 서재우

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 교수회관 및 어울림관 석면철거
- 주 소 : 전라남도 목포시 남농로15번길 14-1
- 측정일자 : 2023.12.20.~2024.1.2.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면비산측정 결과보고서[목포대학교].pdf (36 hit/ 82.3 KB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포성신고등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[영흥고등학교]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

