



Web Contents



2024년 05월 04일 03시 51분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포성신고등학교]

2024.02.07 조회수 26 등록자 박세원

[석면비산농도 측정결과]

- 공사명 :
- 주소 : 전라남도 목포시 상동로 87-1
- 측정일자 : 2024. 1. 16.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 산업보건환경연구소(주) 지부
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체 제거 사업장의 석면비산측정결과보고서(목포성신고등학교).pdf (35 hit/
81.5 KB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과[목포덕인중학교]

다음글
석면비산농도 측정결과[목포대학교]

MokPo - Si
Web Contents

