



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 13시 08분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포 여자중학교]

2024.02.29 조회수 23 등록자 박세원

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포여중 그린스마트스쿨 개축 석면해체, 제거공사 감리구역
- 주 소 : 전라남도 목포시 유동로 35
- 측정일자 : 2024. 2. 2.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 대한석면연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면해체제거사업장의 석면비산측정결과보고서(전라남도교육청).pdf (25 hit/

99.2 KB) ↓

미리보기

목록

등록된 글이 없습니다.

다음글 >

석면비산농도 측정결과[목포 서부초등학교]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

