



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 05시 29분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 삼일로 36 양동제일교회)

2016.10.28 조회수 12 등록자 김새순

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 양동제일교회 리모델링공사내 철거공사
- 주 소: 목포시 삼일로 36
- 측정일자 : 2016.10.26.~2016.10.29.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(목포시 산정로 306 일원)

다음글  
석면비산농도 측정결과(송림로41번길 11)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

