



# *Web Contents*

---



2024년 05월 08일 15시 23분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 상동로 61 주공1단지아파트)

2016.12.07 조회수 91 등록자 김새순

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 사회복지관 석면해체제거구역
- 주 소: 목포시 상동로 61 주공1단지아파트
- 측정일자 : 2016.12.04.~2016.12.05.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만
- 측정기관 : 산업보건환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(목포시 삼학로16번길 3)

다음글  
석면비산농도 측정결과(목포시 산정로 306 일원)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

